


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ УДМУРТИИ

общество с ограниченной ответственностью



426049, Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. Гагарина, 75,

тел. 8 (3412) 913-291, факс 539-192,

www.elsetudm.ru, e-mail: priemnaya@elsetudm.ru

ИНН 1835060957 КПП 183201001

р/с 40702810768020102472 в Удмуртском отделении №

8618 г. Ижевск к/с 30101810400000000601

БИК 049401601 ОГРН 1041804301330

ОКПО 74032211 ОКВЭД 40.10.2, 40.10.3

14.07.2015,

№ 02/001640

На № _____ от _____

Руководителю
ОАО «Телеофис»

По просьбе Ваших специалистов направляем заключение по результатам тестовых испытаний GSM модемов TELEOFIS RX608-L4U, проведенных отделом ОКУБЭ ООО «Электрические сети Удмуртии».

Индикация состояния модема понятна. При монтаже все разъемы визуально просматриваются что позволяет избежать ошибок подключения. Полезна возможность подключения питания внешних устройств. Документация изложена доступным языком.

Недостатком можно считать то что при поставке модема отсутствует автоматическое переключение на резервную сим карту при пропадании сигнала одного из сотовых операторов, хотя это решается установкой скрипта.

Испытания проводились со счетчиками CE303 R33 543-JAZ и CE301 S31 043-JAVZ. Применялись сим-карты сотового оператора ОАО «МТС» и Билайн ОАО «ВымпелКом».

В ходе испытаний модемы надежно обеспечивали соединение с приборами учета электрической энергии и передачу в центр сбора по каналам формата CSD 9600. Недостатков в ходе испытания модемов не выявлено.

Испытания признаны успешными. Модемы признаны пригодными для организации каналов связи в системах АИИС КУЭ/АСТУЭ, эксплуатируемых ООО «Электрические сети Удмуртии».

Инженер ОКУБЭ

Кузовкин М.А.